


# AD220

## 1 Внешний вид





В рамках каскадной установки дополнительное оборудование "плата реле + датчики" позволяет подключить 1-ый смесительный контур на котел с панелью управления КЗ.


## 2 Важные рекомендации


-  Электрические подключения должны быть выполнены квалифицированным специалистом при отключенном электропитании.
-  В связи с тем, что кабельная разводка была тщательным образом проверена на заводе-изготовителе, внутренние соединения панели управления ни в коем случае не должны изменяться.
-  Выполнить электрические подключения котла, соблюдая обозначения на электрических схемах, поставляемых с данным оборудованием, а также указания, приведенные в настоящей инструкции.

# 3 Установка платы AD220





## GT 330 / GT 430 / GT 530












## DTG 230 / DTG 330




- ▶ Для сборки выполнить в обратном порядке операции по разборке.

# CA 430 / CA 530



► Для сборки выполнить в обратном порядке операции по разборке.

# 4 Пример установки



- 1 Подающая труба системы отопления
- 2 Обратная труба системы отопления
- 3 Предохранительный клапан 3 бар
- 4 Манометр
- 5 Реле протока
- 7 Автоматический воздухоотводчик
- 8 Ручной воздухоотводчик
- 9 Клапан
- 10 3-ходовой смесительный клапан
- 11 Циркуляционный насос
- 13 Промывочный вентиль
- 16 Расширительный бак
- 17 Сливной кран
- 18 Заполнение контура отопления
- 21 Датчик наружной температуры
- 23 Датчик температуры подающей линии после трехходового смесителя
- 24 Первичный вход теплообменника водонагревателя горячей санитарно-технической воды
- 25 Первичный выход теплообменника водонагревателя горячей санитарно-технической воды
- 26 Загрузочный насос водонагревателя
- 27 Обратный клапан
- 28 Вход холодной санитарно-технической воды
- 29 Редуктор давления
- 30 Тарированная и опломбированная на 7 бар группа безопасности
- 32 Насос циркуляции горячей санитарно-технической воды (необязателен)
- 33 Датчик ГВС
- 36 Отсечный клапан с сервоприводом
- 39 Циркуляционный насос
- 44 Ограничительный термостат на 65 °C с ручной разблокировкой для "теплого пола" (Франция : DTU 65.8, NF P 52-303-1)
- 50 Разделитель
- 52 Дифференциальный клапан
- 65 Низкотемпературный контур (радиаторы или напольное отопление)
- 123 Датчик подающей линии каскада

**DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.**[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

Direction des Ventes France  
57, rue de la Gare  
F- 67580 MERTZWILLER  
☎ +33 (0)3 88 80 27 00  
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

**ÖAG AG**[www.o eag.at](http://www.o eag.at)

Schemmerlstrasse 66-70  
A-1110 WIEN  
☎ +43 (0)50406 - 61624  
✉ +43 (0)50406 - 61569  
dedietrich@o eag.at

**DE DIETRICH REMEHA GmbH**[www.dedietrich-reme ha.de](http://www.dedietrich-reme ha.de)

Rheiner Strasse 151  
D- 48282 EMSDETTEN  
☎ +49 (0)25 72 / 23-5  
✉ +49 (0)25 72 / 23-102  
info@dedietrich.de

**NEUBERG S.A.**[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)

39 rue Jacques Stas  
L- 2010 LUXEMBOURG  
☎ +352 (0)2 401 401

**VAN MARCKE**[www.vanmarcke.be](http://www.vanmarcke.be)

Weggevoerdenlaan 5  
B- 8500 KORTRIJK  
☎ +32 (0)56/23 75 11

**DE DIETRICH**[www.dedietrich-otoplenie.ru](http://www.dedietrich-otoplenie.ru)

8 Gilyarovskogo Str. 7  
R- 129090 MOSCOW  
☎ +7 495.974.16.03  
✉ +7 495.974.66.08  
dedietrich@nnt.ru

**WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG**[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)

Bahnstrasse 24  
CH-8603 SCHWERZENBACH  
☎ +41 (0) 44 806 44 24  
Serviceline +41 (0)8 00 846 846  
✉ +41 (0) 44 806 44 25  
ch.klima@waltermeier.com

**WALTER MEIER (Climat Suisse) SA**[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)

Z.I. de la Veyre B, St-Légier  
CH-1800 VEVEY 1  
☎ +41 (0) 21 943 02 22  
Serviceline +41 (0)8 00 846 846  
✉ +41 (0) 21 943 02 33  
ch.climat@waltermeier.com

**DE DIETRICH**[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)

Room 512, Tower A, Kelun Building  
12A Guanghua Rd, Chaoyang District  
C-100020 BEIJING  
☎ +86 (0)106.581.4017  
+86 (0)106.581.4018  
+86 (0)106.581.7056  
✉ +86 (0)106.581.4019  
contactBJ@dedietrich.com.cn

AD001-AA

© Авторские права

Вся техническая информация, которая содержится в данной инструкции, а также рисунки и электрические схемы являются нашей собственностью и не могут быть воспроизведены без нашего письменного предварительного разрешения.

Возможны изменения.

16/09/08



300010333- 001- C

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30