

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

E-PILOT



В комплекте заводской поставки панель управления E-Pilot котлов CF/CFU EcoNox и тепловых насосов Alezio S и Alezio S R32 способна управлять (с недельным и суточным программированием) одним прямым контуром отопления без смесительного клапана. После подключения дополнительного оборудования - датчика наружной температуры (ед. поставки FM 46) обеспечивается погодозависимое управление контуром отопления. Панель управления E-Pilot может управлять и смесительным контуром отопления. Для этого надо установить и подключить дополнительное оборудование - плату и датчик для смесительного контура (ед. поставки MY 440 для котлов CF/CFU EcoNox, ед. поставки EH 783 для тепловых насосов Alezio S и ед. поставки НК 378 для тепловых насосов Alezio S R32). Панель управ-

ления E-Pilot котлов CF/CFU 36/46 способна управлять 2 смесительными контурами отопления. После подключения датчика ГВС (ед. пост. AD 212 - дополнительное оборудование) обеспечивается управление контуром ГВС с приоритетом, а также ввод недельной и суточной программы для нагрева горячей санитарно-технической воды. На большом ЖК-дисплее при помощи символов и буквенно-цифровых кодов отображается температура котла и его режим работы. В памяти панели управления сохраняются последние сообщения об ошибках, а также счётчики часов работы, количества включений насоса и горелки и пр.

12

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Выбор дополнительного оборудования в зависимости от подключенных контуров	Управление и программирование					
	1 контур ГВС	контур(ы) отопления, в зависимости от наружной температуры				
ГВС	прямой	смесительный	прямой + смесительный	2 смесительных (только для CF/CFU 36/46)	прямой + 2 смесительных (только для CF/CFU 36/46)	
AD 212 (1)	заводская поставка	MY 440 (EH 783 / НК 378 для Alezio S / Alezio S R32) (2)	MY 440 (EH 783 / НК 378 для Alezio S / Alezio S R32) (2)	2 x MY 440	2 x MY 440	

Регулирование в зависимости от комнатной или наружной температуры:

(1) Недельная и суточная программа для контура ГВС доступна при использовании модулирующих термостатов «OpenTherm» – ед. поставки AD 288 или AD 289.

(2) Можно дополнить следующим дополнительным оборудованием:

- для регулирования в зависимости от комнатной температуры заказывается термостат комнатной температуры - ед. поставки AD 140, AD 337, AD 338, AD 301, AD 288, AD 289, AD 324, AD 341 или AD 342;
- для регулирования в зависимости от наружной температуры заказывается:
 - датчик наружной температуры – ед. поставки FM 46;
 - датчик наружной температуры и термостат комнатной температуры – ед. поставки FM 46 и ед. поставки AD 140, AD 337, AD 338, AD 301, AD 288, AD 289, AD 324, AD 341 или AD 342.

Дополнительное оборудование для панели управления E-Pilot

		Ед. пост.	Артикул
	Плата и датчик для смесительного контура – для CF/CFU – для Alezio S – для Alezio S R32	MY 440 EH 783 НК 378	7628142 7683828 7785338
	Датчик ГВС После подключения этого датчика панель управления обеспечивает программирование управление с приоритетом нагревом горячей санитарно-технической воды при помощи ёмкостного водонагревателя.	AD 212	10000030
	Датчик наружной температуры Необходим для погодозависимого управления контурами отопления.	FM 46	85757741

Термостаты комнатной температуры и модулирующие термостаты

см. стр. 147